

106年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及106年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試試題

代號：60260

全一頁

考試別：警察人員考試

等別：四等考試

類科別：消防警察人員

科目：消防安全設備概要

考試時間：1小時30分

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、消防幫浦之水源水位低於幫浦位置時，需要設置呼水裝置，該裝置須具備那些機件？其中呼水管之管徑標準依「消防幫浦加壓送水裝置等及配管摩擦損失計算基準」之規定為何？請詳細說明規定此管徑標準之理由。(25分)
- 二、各類場所消防安全設備設置標準第6條規定：「複合用途建築物，有分屬同條其他各款目用途時，適用本標準各編規定（第17條第1項第4款、第5款、第19條第1項第4款、第5款、第21條第2款及第157條除外），以各目為單元，按各目所列不同用途，合計其樓地板面積，視為單一場所。」請闡述本條之意旨，並列舉至少三種除外的原因。(25分)
- 三、住宅用火災警報器應設置場所為何？依住宅用火災警報器認可基準規定，可區分為那些種類？其鳴動之音壓在多少分貝以上？(25分)
- 四、顯著滅火困難之室外儲槽場所，常見設置固定式泡沫滅火設備。上述設備之泡沫放出口有那些分類？請分別詳述其定義與適合之儲槽構造種類。(25分)